設計図書等に関する質問回答（令和 8 年 10 月 9 日公告）

業　務　名		明石市立大観幼稚園ほか４園外壁仕上げ材アスベスト分析調査業務委託
1	質　　問	仕様書に書面調査についての記載がないが、採取前に実施の現地確認にて決定する箇所のみ採取する認識で良いか。
	回　　答	お見込みのとおりです。契約締結後に現場確認日程を調整します。
2	質　　問	報告書形式について指定はあるか。
	回　　答	形式指定はありませんが、以下の内容がわかるようにしてください。 1.業務内容　2.採取箇所（立面図）　3.作業写真　4.調査結果
3	質　　問	採取が困難な箇所について、みなし判定で良いか。
	回　　答	設計仕様書作成にあたり現場確認を実施し、採取可能と判断しておりますので原則すべての採取箇所を判定してください。
4	質　　問	試料採取時間に制限はあるか。
	回　　答	施設毎に開所時間・行事等に違いがありますので、特記仕様書３「採取方法及び採取箇所」に記載のとおり施設管理者と相談の上、対応をお願い致します。
以下、質問はありません。		