

設計図書等に関する質問

(高齢者ワークセンター高圧受電設備低圧化改修修繕業務)

本案件に対する質問はありませんでした。

※一般社団法人 関西電気保安協会 明石営業所より、当該施設で使用しているコンデンサに低濃度PCBが含まれている可能性がある旨、連絡がありました。

当該コンデンサの低濃度PCB分析試験までを本業務内で行うものとします。試験結果によっては、別途処理対応を行います。

なお、低濃度PCB分析試験については、一般社団法人 関西電気保安協会で実施できます。