

要求水準書等に関する質問回答（令和5年7月31日）

工事名		船上浄化センター監視制御設備電気工事
1	質問	要求水準書 P1（第1章 第5節） 工事期間ですが、国庫補助事業等の繰越承認がされたときの令和7年9月30日まで工期延長を見込んだ工程計画と致しますがよろしいでしょうか。
	回答	公告文に記載の工期どおり、令和7年3月31日までの工程計画としてください。
2	質問	要求水準書 P1（第1章 第5節） 機器製作工事は令和7年3月10日までに完了させると記載ありますが、機器製作工事は工場立会検査完了でよろしいでしょうか。
	回答	機器製作に係る社内検査を令和7年3月10日までに完了させてください。その後、令和6年度中に工場立会検査を完了させる必要があります。
3	質問	要求水準書 P6（第2章 第2節 3（4）） CVCF 装置は新監視制御装置及び既存設備に対応した仕様・容量へ変更してもよろしいでしょうか。
	回答	貴見のとおりです。
4	質問	要求水準書 P6（第2章 第2節 3（3）） ITV カメラについては環境を考慮した機種を選定するものと考えてよろしいでしょうか。
	回答	貴見のとおりです。
5	質問	要求水準書別紙 7-2 既設 PLC と今回システム間の信号取り合いは Ethernet もしくは FL-NET で行う事でよろしいでしょうか。
	回答	FL-NET で行ってください。
6	質問	要求水準書 P4（第2章 第2節 1（4）） 15年間の保守計画策定とアフターサービスの充実を行うとございますが、本事業では保守計画案のみ策定し、保守対応は別契約となる認識でよろしいでしょうか。
	回答	貴見のとおりです。
7	質問	要求水準書 P7（第2章 第3節 6） 本工事と同時期に施工となる他の業務、工事との工程等の調整・協議を綿密に行い、円滑な施工に努めることとございますが、現在同時期施工となる業務、工事はございますでしょうか。
	回答	現在のところ予定された案件はありません。
8	質問	要求水準書別紙 1 負担者が本市及び事業者両方に〇となっているリスクは、発生した事象を双方で協議し、適切な負担者を決定するという認識でよろしいでしょうか。
	回答	貴見のとおりです。

9	質 問	<p>要求水準書別紙 7-2</p> <p>雨水設備関係の今回改築対象ではない機器にコントローラを実装している機器（1,2号雨水ポンプ操作盤など）がありますが、他コントローラ（今回改築対象となっている No. 3, 4 雨水ポンプ操作盤など）とのネットワーク仕様をご教示お願いいたします。</p>
	回 答	<p>既設コントローラは(株)日立製作所製です。下位コントローラへの接続はCPU間リンクとなっており、独自の通信仕様となっています。</p>
10	質 問	<p>要求水準書別紙 7-2</p> <p>今回改築対象でない機器（送風機設備補助継電器盤など）において、新中央監視設備との接続を行うために更新・機能増強が必要な場合は、実装機器の更新や盤筐体を含めての一式更新を行うことは認められますでしょうか。</p>
	回 答	<p>補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 14 条の規定に基づく処分制限期間を経過していないため、実装機器の更新や盤筐体を含めての一式更新を行うことは認められません。既設機器との接続を考慮して構成してください。</p>
<p>以下質問はありません。</p>		