

施設設置者による自主測定結果一覧表

(1) 大気基準適用施設

施設番号	工場・事業場の名称	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果 ※1				ばいじん等測定結果			備考
			排出ガス量(乾き) (m ³ N/日)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1-1	明石市新大久保清掃工場 明石クリーンセンター	6667	1,001,900	R1.10.2	0.0018	1	R2.1.7	焼却灰 飛灰	0.038 0.69	ばいじん等はNo.1～3を合わせて測定
1-2	明石市新大久保清掃工場 明石クリーンセンター	6667	479,300 906,200	R1.6.4 R1.12.3	0.000067 0.00023	1	R2.1.7	飛灰	0.69	ばいじん等はNo.1～3を合わせて測定
1-3	明石市新大久保清掃工場 明石クリーンセンター	6667	909,200	R1.8.1	0.0120	1	R2.1.7	焼却灰 飛灰	0.038 0.69	ばいじん等はNo.1～3を合わせて測定
2	(株)豊田製襪所	70	1,300	R1.11.15	0.75	10	R1.11.15	飛灰 焼却灰	0.01 0	
3-1	明石市二見浄化センター	2115								H26.4.1より休止中
3-2	明石市二見浄化センター	2625	116,880	R1.6.10	0.00000056	3	R1.10.25	焼却灰	0.000047	
4	(有)住野商店	187.5	2,430	R2.2.28	0.64	10	R2.3.5	焼却灰 集塵灰	0.00068 0.029	

(2) 大気基準適用施設

施設番号	工場・事業場の名称	特定施設種類	測定結果			
			日排水量 (m ³ /日)	試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)
1	明石市新大久保清掃工場 明石クリーンセンター	灰貯留施設	67.9	H31.4.17	0.001	10
2	明石市大久保浄化センター	下水道終末 処理施設	23,949	R1.5.9	0.00058	10
3	明石市二見浄化センター	下水道終末 処理施設	33,450	R1.5.9	0.00045	10