

仕様書等に関する質問に対する回答表

業務名称	明石市立和坂小学校校舎屋上防水修繕（令和5年4月25日公告）
担当課	教育委員会事務局 教育企画室 学校管理担当

Q1	施行範囲は4階屋上およびPH屋上のみであり、2階屋上および1階屋上は含まれないと考えてよろしいでしょうか。
A1	お見込みのとおりです。
Q2	既存防水層の種類・工法をご教示ください。
A2	露出シート防水厚さ1.2mm塗装仕上げです。
Q3	既存防水層撤去について、平場は一部撤去となっていますが撤去範囲はどのように判断すればよろしいでしょうか。
A3	既存防水層の上に新規防水層を重ねるに際して、しわができ不陸に繋がる等影響がある箇所は撤去します。
Q4	塩ビシート防水の機械固定用ディスクおよび塩ビ被覆鋼板の打設作業時は騒音・振動が発生し、授業に支障が出る可能性があります。夏休み期間での施工を想定されていますでしょうか。
A4	夏休み期間の施工も見込んでおります。
Q5	昇降足場数量の参考としたいため、4階屋上パラペットの地上高さをご教示ください。
A5	16.42mとなります。
Q6	参加申請書に記載のある「配置予定の業務責任者」の定義をご教示ください。（「現場代理人」「主任技術者」「現場代理人および主任技術者兼務」等）また主任技術者を指す場合、専任配置は必要でしょうか。
A6	業務を総合的に把握し、調整、委託者との連絡を行い、業務担当者を指揮監督する者としてください。資格及び専任性は問いません。
Q7	「配置予定の業務責任者」の資格要件をご教示ください。
A7	A6をご参照ください。
Q8	「配置予定の業務責任者」は複数名申請可能でしょうか。上限人数がありましたらご教示ください。
A8	原則1名でお願いいたします。
Q9	落札後、「配置予定の業務責任者」以外から業務責任者を配置することは可能でしょうか。
A9	業務責任者の変更は原則認めておりません。
Q10	入札参加要件にて「屋上防水修繕」を元請として完了した業務実績を有する事とありますが、外壁改修も含んだ大規模修繕工事でもよろしいでしょうか。又、実績資料として必要な提出資料はありますか。
A10	屋上防水を含んだ大規模修繕工事でも構いません。提出資料は業務実績調書とさせていただきます。入札HPの(4)提出書類様式に書式を追加しております。なお、業務実績調書に必要な添付書類がありますのでご注意ください。
Q11	同じく入札参加要件にて、適正な業務責任者とありますが、資格は必要でしょうか。又、必要であるなら、資格の種類をおしえていただきますでしょうか。
A11	A6をご参照ください。