

設計図書等に関する質問回答(令和5年9月6日発注分)

業 務 名	高丘東公園ほかテントシェルター修繕	
応募案内、公告文の訂正のお知らせ		
令和5年9月6日(水)に公開しました、設計図書の位置図に一部訂正がありましたので、令和5年9月7日午後5時30分に差替えています。差替え前にダウンロードした場合は、再度ダウンロードをお願いします		
1	質 問	・基礎設置において 施工性及び工期等を考慮して、二次製品又は資材置場等での制作・現地据付への変更は可能ですか。
	回 答	・基礎設置は、現場打コンクリート基礎で設計しているため、施工方法や充填材など、現場打コンクリートでの施工と同等の品質が確保できることが証明でき、かつ、監督員との協議が整えば、二次製品又は資材置場等での制作・現地据付への変更は可能です。
以下、質問はありません。		