

設計図書等に関する質問回答（令和4年5月17日 発注分）

業務名		窓口棟2階空調機取付修繕
1	質問	工事内容を教えてください。 4方向ツイン同時マルチ一式は、更新工事（機器のみの入れ替え）？ 4方向ツイン同時マルチ一式は、新設工事（配管・電気も新設）？
	回答	新設です。ただし一部既設室外機の撤去があります。
2	質問	屋外架台は、コンクリート柱基礎+SUSボルトでいいでしょうか？
	回答	質問のとおりです。
3	質問	空調機取修繕にあたり、事前の現場調査・下見は可能でしょうか？
	回答	担当者は、同行できませんが可能です。ただし、職員以外立ち入り禁止場所以外でお願いします。
以下質問はありません。		